

# 平成30年度 排出ガス中ダイオキシン類及びばい煙測定結果

ダイオキシン類  
測定分析業者 採取・分析:ユーロフィン日本環境㈱

ばい煙  
測定分析業者 採取・分析:ユーロフィン日本環境㈱

平成30年度		A系				B系				C系				
測定日	ダイオキシン類	8月23日		12月26日		8月23日		12月26日		8月23日		12月26日		
	ばい煙	8月22日		12月26日		8月22日		12月26日		8月22日		12月26日		
計量項目	単位	排出基準	測定値	排出基準値	測定値	排出基準	測定値	排出基準値	測定値	排出基準	測定値	排出基準値	測定値	
ダイオキシン類	ngTEQ/m <sup>3</sup> N	5	<b>0.024</b>	5	<b>0.0055</b>	5	<b>0.012</b>	5	<b>0.016</b>	5	<b>0.012</b>	5	<b>0.016</b>	
ばい煙測定	ばいじん濃度	g/m <sup>3</sup> N	0.15	< <b>0.002</b>	0.15	< <b>0.003</b>	0.15	< <b>0.004</b>	0.015	< <b>0.003</b>	0.15	< <b>0.002</b>	0.015	< <b>0.002</b>
	いおう酸化物排出量	m <sup>3</sup> N/h	86	<b>0.13</b>	85	< <b>0.018</b>	88	<b>0.016</b>	89	<b>0.022</b>	87	<b>0.086</b>	83	< <b>0.018</b>
	窒素酸化物濃度	volppm (cm <sup>3</sup> /m <sup>3</sup> N)	250	<b>93</b>	250	<b>110</b>	250	<b>143</b>	250	<b>160</b>	250	<b>130</b>	250	<b>130</b>
	塩化水素濃度	mg/m <sup>3</sup> N	700	<b>21</b>	700	<b>29</b>	700	<b>77</b>	700	<b>40</b>	700	<b>40</b>	700	<b>26</b>

注)濃度表示は基準酸素(12%)換算濃度