

平成31年度 排出ガス中ダイオキシン類及びばい煙測定結果

ダイオキシン類
測定分析業者 採取・分析:ユーロフィン日本環境㈱

ばい煙
測定分析業者 採取・分析:ユーロフィン日本環境㈱

平成31年度		A系				B系				C系				
測定日	ダイオキシン類	8月21日		12月25日		8月21日		12月25日		8月21日		12月25日		
	ばい煙	8月20日		12月24日		8月20日		12月24日		8月20日		12月24日		
計量項目	単位	排出基準	測定値	排出基準値	測定値	排出基準	測定値	排出基準値	測定値	排出基準	測定値	排出基準値	測定値	
ダイオキシン類	ngTEQ/m ³ N	5	0.0069	5	0.0042	5	0.0080	5	0.0093	5	0.0039	5	0.0069	
ばい煙測定	ばいじん濃度	g/m ³ N	0.15	< 0.003	0.15	< 0.002	0.15	< 0.002	0.15	< 0.002	0.15	< 0.002	0.15	< 0.002
	いおう酸化物排出量	m ³ N/h	82	0.031	86	< 0.021	90	< 0.022	90	0.066	86	< 0.018	87	< 0.021
	窒素酸化物濃度	volppm (cm ³ /m ³ N)	250	100	250	100	250	140	250	160	250	120	250	160
	塩化水素濃度	mg/m ³ N	700	51	700	1	700	11	700	19	700	33	700	47

注)濃度表示は基準酸素(12%)換算濃度