

# 建築外部標準仕上げ表

棟別名	構造	外壁	屋根
ごみ焼却施設 プラットホーム	鉄筋コンクリート造(腰壁まで) 鉄骨造	コンクリート打放しまたはALC版の上、弾性吹き付けタイル	ガルバリウム鋼板 デッキプレート+上面コンクリート打ち仕上げ(プラットホーム部分)
炉室	鉄筋コンクリート造 鉄骨造及び押出成型セメント版	コンクリート打放しまたはALC版の上、弾性吹き付けタイル	ガルバリウム鋼板
ごみピット上屋	鉄骨鉄筋コンクリート造	コンクリート打放しの上、弾性吹き付けタイル	ガルバリウム鋼板
不燃物処理施設 プラットホーム	鉄筋コンクリート造(腰壁まで) 鉄骨造	コンクリート打放しまたはALC版の上、弾性吹き付けタイル	ガルバリウム鋼板 デッキプレート+上面コンクリート打ち仕上げ(プラットホーム部分)
破碎機室	鉄筋コンクリート造 鉄骨造及び押出成型セメント版	コンクリート打放しの上、弾性吹き付けタイル	コンクリート打放しの上、シート防水
選別室	鉄骨造	ALC版の上、弾性吹き付けタイル	ガルバリウム鋼板
その他		開口部建具 ステンレス製シャッター、ステンレス製またはアルミ製ドア、アルミサッシ、アルミドア	
計量棟	鉄筋コンクリート造(腰壁まで) 鉄骨造	コンクリート打放しまたはALC版の上、弾性吹き付けタイル	ガルバリウム鋼板
ストックヤード棟	焼却施設に準じる		
洗車場	焼却施設に準じる		
管理部門上屋	鉄筋コンクリート造及び鉄骨造	コンクリート打放し及び鉄骨ALC版の上、弾性系吹付けタイル	コンクリート打放しの上、シート防水もしくはカラーガルバリウム鋼板

## 建築内部標準仕上表 (工場部門)

室名	各室の仕上げ				備考
	巾木	床	壁	天井	
炉室	-	コンクリート金ごて 防じん塗装	鉄筋コンクリート打放し 鉄骨ALC版表し	ALC版表し	トップライト、排水溝
有害ガス除去装置室	-	コンクリート金ごて	鉄筋コンクリート打放し	ALC版表し	
集じん灰処理設備室	-	コンクリート金ごて 防じん塗装 (耐薬耐酸)	鉄筋コンクリート打放し	鉄筋コンクリート打放し	
予備ボイラ室	-	コンクリート金ごて	鉄筋コンクリート打放し	鉄筋コンクリート打放し	
送風機室	-	コンクリート金ごて	鉄筋コンクリート、吸音材貼	鉄筋コンクリート、吸音材貼	必要がある場合、防音対策
蒸気タービン発電機室	-	コンクリート金ごて 防じん塗装	鉄筋コンクリート、吸音材貼	鉄筋コンクリート、吸音材貼	必要がある場合、防音対策
破砕機室	-	コンクリート金ごて	鉄筋コンクリート、吸音材貼	鉄筋コンクリート、吸音材貼	無窓構造、防音対策
破砕機前室	-	コンクリート金ごて	鉄筋コンクリート、吸音材貼	鉄筋コンクリート、吸音材貼	無窓構造
選別室	-	コンクリート金ごて チェッカープレート	鉄筋コンクリート、吸音材貼	鉄筋コンクリート、吸音材貼	
貯留・搬出室	-	コンクリート金ごて	鉄筋コンクリート、吸音材貼	鉄筋コンクリート、吸音材貼	
非常用発電機室	-	コンクリート金ごて 防じん塗装	鉄筋コンクリート、吸音材貼	鉄筋コンクリート、吸音材貼	
特別高圧受電室	防塵塗装立上	コンクリート金ごて 防じん塗装	鉄筋コンクリート打放し	鉄筋コンクリート打放し	
電気室	ソフト巾木	コンクリート金ごて 防じん塗装	鉄筋コンクリート打放し	鉄筋コンクリート打放し	
排水処理室	浸透性塗布防水	コンクリート金ごて 防じん塗装 (耐薬耐酸)	鉄筋コンクリート打放し	鉄筋コンクリート打放し	排水溝
薬品庫	-	コンクリート金ごて 防じん塗装 (耐薬耐酸)	鉄筋コンクリート打放し	鉄筋コンクリート打放し	
純水装置室	-	コンクリート金ごて 防じん塗装 (耐薬耐酸)	鉄筋コンクリート打放し	鉄筋コンクリート打放し	排水溝
コンプレッサー室 油圧ユニット室	-	コンクリート金ごて 防じん塗装 (耐薬耐酸)	鉄筋コンクリート打放し	鉄筋コンクリート打放し	排水溝
ポンプ室	-	コンクリート金ごて 防じん塗装	鉄筋コンクリート打放し	鉄筋コンクリート打放し	排水溝
残渣搬出室	-	コンクリート金ごて	鉄筋コンクリート打放し	鉄筋コンクリート打放し	排水溝
工作室	ソフト巾木	コンクリート金ごて 防じん塗装	鉄筋コンクリート打放し	鉄筋コンクリート打放し	棚

工場棟内部仕上表 (3/2)

室名	各室の仕上げ				備考
	巾木	床	壁	天井	
倉庫	-	コンクリート金ごて 防じん塗装	鉄筋コンクリート打放し	鉄筋コンクリート打放し	棚
灰クレーン操作室	ソフト巾木	フリーアクセスフロア	ビニルクロス貼	化粧岩綿吸音板	配線ピット 窓枠、防護策パイプ (SUS304)
ごみクレーン及び 灰クレーン電気室	ソフト巾木	長尺塩ビシート貼 (帯電防止)	ビニルクロス貼	化粧岩綿吸音板	
蒸気復水ヤード	-	コンクリート金ごて	ALC版表し、吸音材張り		
公害防止管理室	ソフト巾木	コンクリート金ごて 防じん塗装 (耐薬耐酸)	コンクリート打放し、ALC版表し	コンクリート打放し、 ALC版表し	
集じん器室	-	コンクリート打放し	鉄骨ALC版表し	ALC版表し	
ホッパ室 (ごみピット室)	浸透性塗布防水	コンクリート金ごて 防じん塗装、アスファルト防水	鉄筋コンクリート打放し	ALC版表し	トップライト、手摺、排水溝
前室	-	コンクリート金ごて 防じん塗装	コンクリート打放し	コンクリート打放し	
コントロール センター	ソフト巾木	コンクリート金ごて 防じん塗装	鉄筋コンクリート打放し	鉄筋コンクリート打放し	配線ピット
プラットホーム	-	強化コンクリート仕上	鉄筋コンクリート打放し	ALC版表し	トップライト、排水溝、 エアーカーテン
プラットホーム監視室	ソフト巾木	長尺塩ビシート貼	ビニルクロス貼	化粧岩綿吸音板	
中央制御室	ソフト巾木	フリーアクセスフロア	ビニルクロス貼	化粧岩綿吸音板	配線ピット、白板 (埋め込み)
電算機室	ソフト巾木	フリーアクセスフロア	ビニルクロス貼	化粧岩綿吸音板	配線ピット
見学者通路及びホール	ソフト巾木	長尺塩ビシート貼	ビニルクロス貼	化粧岩綿吸音板	
運転員職員事務所	ソフト巾木	フリーアクセスフロア	ビニルクロス貼	化粧岩綿吸音板	
運転員休憩室	ソフト巾木	長尺塩ビシート貼	ビニルクロス貼	化粧岩綿吸音板	
キッチン	ソフト巾木	長尺塩ビシート貼	ビニルクロス貼一部タイル張	化粧石膏ボード	流し台、調理器、戸棚、フード
仮眠室	ソフト巾木	畳敷き	ビニルクロス貼	化粧石膏ボード (和室用)	
更衣室	ソフト巾木	長尺塩ビシート貼	ビニルクロス貼	化粧石膏ボード	
洗濯・乾燥室	ソフト巾木	磁器タイル	陶器質タイル	化粧石膏ボード	
脱衣室	ソフト巾木	長尺塩ビシート貼	ビニルクロス貼	バスリブ (断熱材裏打ち)	
シャワー室	ソフト巾木	磁器タイル	陶器質タイル	バスリブ (断熱材裏打ち)	
便所 (作業員専用)	長尺シート立上	磁器質タイル	陶器質タイル	化粧石膏ボード	
便所 (その他)	長尺シート立上	長尺塩ビシート	陶器質タイル	化粧石膏ボード	
計量棟	ソフト巾木	長尺塩ビシート貼	ビニルクロス貼	化粧石膏ボード	
煙突					

建築設備リスト

1) 工場部門

建築設備 室名	給排水衛生設備				空調設備				電気設備		放送設備		テレビ 自動 火災 報知 器	時 計 設 備	備 考		
	給 水	給 湯	散 水	排 水	換気		冷 房	暖 房	負 荷	照 明 (1x)	コ ン セ ン ト	イ ン タ ー ホ ン				放 送	電 話
					種 別	回 数											
炉室	○	○	○	○	2	10					○		○	○			
有害ガス除去装置	○	○	○	○	3	10					○		○	○	脱硝薬剤室には冷房		
集じん灰処理設備室			○		3	10					○		○	○			
予備ボイラ室					3	20					○		○	○			
送風機室	○		○	○	1	20					○		○				
非常用発電機室					3	20					○		○	○	○		
蒸気タービン発電機室					1	20					○		○	○	○		
破碎機室					3	20					○		○	○			
破碎機前室					2	10					○		○	○			
選別室					3	20					○		○	○			
貯留・搬出室					3	20					○		○	○			
特別高圧受電室					1	20	○				○		○	○			
電気室					1	20	○				○		○	○			
排水処理室	○	○	○	○	1	10					○		○	○	洗眼器		
薬品庫					2	10					○						
純水装置室	○	○	○	○	1	10					○		○	○			
油圧ユニット室					1	10					○		○				
コンプレッサー室				○	1	10					○		○	○			
ポンプ室	○	○	○	○	1	10					○		○	○			
残渣搬出室	○	○	○	○							○	○	○	○			
工作室	○	○		○	3	10	○	○			○		○	○	○		
倉庫					3	10					○						
灰クレーン操作室					2	10	○	○			○	○	○	○	○		
クレーン電気室					1	20	○				○		○	○			
集じん器室		○	○	○	2	10					○		○	○			
ホッパ(ごみピット)			○								○		○	○			
前室					2	10											
コントロールセンター					1	20	○				○		○	○			
プラットフォーム	○	○	○	○							○		○	○	○		
プラットフォーム監視	○	○		○	2	10	○	○			○		○	○	○		
中央制御室					1	10	○	○			○	○	○	○	○		
電算機室					3	10	○	○			○		○	○			
見学者通路及びホール					2	10	○	○			○		○		○		
運転職員事務所	○	○		○	2	10	○	○			○	○	○	○	○		
運転職員休憩室					3	10	○	○			○		○	○	○		
キッチン	○	○		○	3	10	○	○			○		○	○	○		
仮眠室					3	10	○	○			○		○	○	○		
更衣室					1	10	○	○			○		○	○			
洗濯・乾燥室	○	○		○	3	20	○	○			○		○				
脱衣室					1	10	○	○			○		○				
シャワー室	○	○		○	3	20											
便所	○	○		○	3	20		○			○						
計量棟	○	○	○	○	3	10	○	○			○		○	○	○		
煙突			○								○		○				

\* 自動火災報知器については、消防法によること。

管理部門内部標準仕上り

仕上げ表

室 名 称	面積 (m <sup>2</sup> )	構 造	内 部 仕 上 げ			備 考
			床	壁	天井	
玄関（風除室）	10		磁器質タイル貼	ビニールクロス貼	化粧岩綿吸音板貼	靴用ロッカー、鍵付き傘立て、玄関マット
玄関ホール口	40		磁器質タイル貼	ビニールクロス貼	化粧岩綿吸音板貼	通路の壁を展示仕様とすること。 ブラインド
事務室 （応接室を含む） （10人以上収容可能とする）	150		全面フリーアクセスフロア 帯電防止タイルカーペット貼	PB下地+ビニールクロス貼	化粧岩綿吸音板貼	ブラインド
書庫	30		長尺塩ビシート貼	EP塗装	化粧石膏ボード	書棚
倉庫	30		長尺塩ビシート貼	EP塗装	化粧石膏ボード	棚
男子更衣室	30		長尺塩ビシート貼	ビニールクロス貼	化粧石膏ボード	ロッカー必要数
女子更衣室	25		長尺塩ビシート貼	ビニールクロス貼	化粧石膏ボード	ロッカー必要数
女子休憩室			長尺塩ビシート貼	PB下地+ビニールクロス貼	化粧岩綿吸音板貼	更衣室に併設
湯沸室			長尺塩ビシート貼	EP塗装一部タイル張り	化粧石膏ボード	吊り戸棚、流し台、湯沸器、冷蔵庫
組合休憩室	40		長尺塩ビシート貼	PB下地+ビニールクロス貼	化粧岩綿吸音板貼	ブラインド、事務机、流し台、冷蔵庫 ※湯沸室と併設できる場合は流し台、湯沸し器、冷蔵庫は一つとします。
洗濯乾燥室			長尺塩ビシート貼	PB下地+ビニールクロス貼	化粧石膏ボード	洗濯乾燥機-5台 2台
シャワー室 （2名利用できること）	25			100角磁器質タイル貼	バスリブ(断熱材裏打ち)	温度調節器付混合栓、防湿鏡、シャワーコーナー
脱衣室口			合板フロア	E P 塗装	バスリブ(断熱材裏打ち)	棚
大会議室（兼研修室） （大人60人収容可能とする）	150		全面フリーアクセスフロア 帯電防止タイルカーペット貼	PB下地+ビニールクロス貼	化粧岩綿吸音板貼	レクチャー卓、自動ブラインド、机、椅子
小会議室（10人以上収容可能とする）	60		全面フリーアクセスフロア 帯電防止タイルカーペット貼	PB下地+ビニールクロス貼	化粧岩綿吸音板貼	レクチャー卓、自動ブラインド、机、椅子
階段			長尺塩ビシート貼	ビニールクロス貼	化粧岩綿吸音板貼	手摺
通路			長尺塩ビシート貼	ビニールクロス貼	化粧岩綿吸音板貼	手摺
喫煙室	10		長尺塩ビシート貼	PB下地+ビニールクロス貼	化粧岩綿吸音板貼	排煙設備
その他必要諸室						

室 名 称	面積 (m <sup>2</sup> )	構 造	内 部 仕 上 げ			備 考
			床	壁	天井	
男子便所	25	(組合職員専用) 磁器質タイル貼(防水) (その他) 長尺塩ビシート	陶器質タイル貼		化粧石膏ボード	湯水ワタチ混合栓、防湿鏡、掃除 用具入れ、小便器は自動感知洗 浄、大便器は暖房便座・洗浄燥器 付
女子便所	25	(組合職員専用) 磁器質タイル貼(防水) (その他) 長尺塩ビシート	陶器質タイル貼		化粧石膏ボード	湯水ワタチ混合栓、防湿鏡、掃除 用具入れ、便器は和洋各1とし、 洋便器は暖房便座・洗浄燥器付
多目的便所	25	長尺塩ビシート	陶器質タイル貼		化粧石膏ボード	湯水ワタチ混合栓、防湿鏡、便器 は暖房便座・洗浄燥器付、手す り、非常ボタン、幼児用介護備品

注) 便所は多目的便所を除いて原則として各階に計画すること。

建築設備リスト

2) 管理部門

建築設備 室名	給排水衛生設備				空調設備				電気設備			放送		テレビ 供聴設備	自動火災 報知器	時計 設備	備考
	給 水	給 湯	散 水	排 水	換 種	気 回	冷 房	暖 房	照 明 (1x)	コ ン セ ン ト	補 修 用 電 源	放 送	内 線 電 話				
玄関（風除室）			○	○			○	○	150	○		○			○	自動扉	
玄関ホール					1	10	○	○	600	○		○	○		○		
事務室（応接室含む）					1	10	○	○	600	○		○	○	○	○		
書庫																	
倉庫					3	5	○	○	300	○		○					
男子更衣室					3	5	○	○	200	○		○					
女子更衣室					3	5	○	○	200	○		○					
女子休憩室	○	○		○	1	10	○	○	300	○		○	○	○	○		
湯沸室	○	○		○	3	10			200	○							
組合休憩室	○	○		○	1	10	○	○	300	○		○	○	○	○		
洗濯乾燥室	○	○		○	3	10			200	○							
シャワー室	○	○		○	3	20			200	○							
脱衣室	○	○		○	3	20			200	○		○					
大会議室（兼研修室）					1	10	○	○	600	○		○	○	○	○		
小会議室					1	10	○	○	300	○		○	○	○	○		
階段									200	○							
通路							○	○	400	○		○					
喫煙室					1	20	○	○	300	○		○	○		○		
その他必要諸室																	

自動火災報知器については、消防法によること。

3) 管理部門共通

建築設備 室名	給排水衛生設備				空調設備				電気設備			放送		テレビ 供聴設備	自動火災 報知器	時計 設備	備考
	給 水	給 湯	散 水	排 水	換 種	気 回	冷 房	暖 房	照 明 (1x)	コ ン セ ン ト	補 修 用 電 源	放 送	内 線 電 話				
便所(男女)	○	○		○	3	20			150	○							
多目的便所	○	○		○	3	20			150	○			○				身障者用に内線電話

自動火災報知器については、消防法によること。